

Stadt Spaichingen Baurechtsbehörde

Schneelasten nach der neuen DIN 1055 in der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen (gültig ab 01.01.2007)

Gemeinde	NN- Höhe	Schneelastzone (neu)	alt	charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden KN/m ²	Schneelast auf Dächern		
					Flachdach (bis 30°) (KN/m ²)	geneigt (45°) (KN/m ²)	geneigt (über 60°) (KN/m ²)
Aldingen	656	2	1	2,35	1,88	0,94	0
Aixheim	663	2	1	2,38	1,91	0,95	0
Balgheim	689	1	1	1,27	1,02	0,51	0
Böttingen	911	1	1	1,93	1,54	0,77	0
Denkingen	687	2	1	2,51	2,01	1,00	0
Dürbheim	727	1	1	1,37	1,10	0,55	0
Frittlingen	659	2	1	2,36	1,89	0,94	0
Hausen o.V	866	1	1	1,78	1,43	0,71	0
Mahlstetten	879	1	1	1,83	1,46	0,73	0
Spaichingen	659	2	1	2,36	1,89	0,94	0